



- EZ 01 Bewohnerzimmer: LHeimBauVO erfüllt
≥14 / 16 qm, Sanitär DU/WC/WT, Lichte Breite ≥3,20 m
- EZ 01 (rot) Bewohnerzimmer: LHeimBauVO "geringfügige Abweichung"
- EZ 01 (rot) Bewohnerzimmer: LHeimBauVO nicht erfüllt
- DZ 01 (gelb) Doppelzimmer: ≥ 22 qm (o. Vorraum):
verlängerte Übergangsfrist möglich
- DZ 01 (grün) Doppelzimmer: < 22 qm (o. Vorraum)
- EZ 01 (gelb) Einzelzimmer: ≥ 22 qm (o. Vorraum)
- B Bewohnerbad: LHeimBauVO erfüllt
- B (rot) Bewohnerbad: Einschränkungen LHeimBauVO / DIN
18040-2; siehe Detailgrundrisse und Argumentation
Schutzziele
- B (rot) Bewohnerbad: LHeimBauVO / DIN 18040-2 nicht erfüllt
- Wohngruppe: ≤ 15 LHeimBauVO erfüllt
- Wohngruppe: > 15 LHeimBauVO nicht erfüllt
- Wohnung: LHeimBauVO erfüllt
- Betreutes Wohnen
- Küche
- AW (rot) Aufenthaltsbereich Wohngruppe:
LHeimBauVO erfüllt ≥ 3,33 qm pro Bewohner
- AW (pink) Aufenthaltsbereich Wohngruppe:
LHeimBauVO nicht erfüllt (< 3,33 qm pro Bew.)
- AÜ (gelb) Aufenthaltsbereich gruppenübergreifend
- Außenbereich
- Lichte Breite 3,2 m x 3,2 m
- Hauswirtschaftsraum
- Abstellflächen
- Funktions- und Arbeitsbereiche
- Fäkalienraum
- Pflegebad
- Pflegestützpunkt / Dienstzimmer

Alle Maße wurden zeichnerisch aus den vorliegenden Bestandsplänen ermittelt und sind in der weiteren Planung vor Ort zu prüfen.





**WOHNGRUPPE 5:
14 BEWOHNER**

**AW insg.
ca. 52 qm**
AW gefordert: 14*3,33qm = 46,67qm
AÜ gefordert: 14*5qm - 52qm = 18qm

**WOHNGRUPPE 4:
18 BEWOHNER**

**AW insg.
ca. 64 qm**
AW gefordert: 18*3,33qm = 60qm
AÜ gefordert: 18*5qm - 64qm = 26qm

- EZ 01 Bewohnerzimmer: LHeimBauVO erfüllt $\geq 14 / 16$ qm, Sanitär DU/WC/WT, Lichte Breite $\geq 3,20$ m
- EZ 01 (rot) Bewohnerzimmer: LHeimBauVO "geringfügige Abweichung"
- EZ 01 (rot) Bewohnerzimmer: LHeimBauVO nicht erfüllt
- DZ 01 (gelb) Doppelzimmer: ≥ 22 qm (o. Vorraum): verlängerte Übergangsfrist möglich
- DZ 01 (grün) Doppelzimmer: < 22 qm (o. Vorraum)
- EZ 01 (gelb) Einzelzimmer: ≥ 22 qm (o. Vorraum)
- B Bewohnerbad: LHeimBauVO erfüllt
- B (rot) Bewohnerbad: Einschränkungen LHeimBauVO / DIN 18040-2; siehe Detailgrundrisse und Argumentation Schutzziele
- B (rot) Bewohnerbad: LHeimBauVO / DIN 18040-2 nicht erfüllt
- Wohngruppe: ≤ 15 LHeimBauVO erfüllt
- Wohngruppe: > 15 LHeimBauVO nicht erfüllt
- Wohnung: LHeimBauVO erfüllt
- Betreutes Wohnen
- Küche
- AW (grün) Aufenthaltsbereich Wohngruppe: LHeimBauVO erfüllt $\geq 3,33$ qm pro Bewohner
- AW (rot) Aufenthaltsbereich Wohngruppe: LHeimBauVO nicht erfüllt ($< 3,33$ qm pro Bew.)
- AÜ (gelb) Aufenthaltsbereich gruppenübergreifend
- Außenbereich
- Lichte Breite 3,2 m x 3,2 m
- Hauswirtschaftsraum
- Abstellflächen
- Funktions- und Arbeitsbereiche
- Fäkalienraum
- Pflegebad
- Pflegestützpunkt / Dienstzimmer

Alle Maße wurden zeichnerisch aus den vorliegenden Bestandsplänen ermittelt und sind in der weiteren Planung vor Ort zu prüfen.

